

FM Mattsson 9000E 1G, väggmonterad ettgrepps badkars/ duschblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com Hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 1G väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för badkar och dusch med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm.

Blandare med FMM nr. 8190 har utloppspip med inbyggd vridpipomkastare för badkar- och duschutlopp. Blandare med FMM nr. 8191 har utlopp ned och kan utrustas med utloppspip, ejektornippel för sidodusch eller dragomkastare.

Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och kan utrustas med förlängd spak.

Avsedd användning

Väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för badkar och dusch.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps badkar/duschblandare 9000E 1G:

Bad/duschblandare med vridpipomkastare c/c 160, FMM nr. 8190 0000.

Bad/duschblandare med vridpipomkastare och förlängd spak c/c 160, FMM nr. 8190 4000.

Bad/duschblandare med vridpipomkastare och förlängd spak c/c 150, FMM nr. 8190 4500.

Bad/duschblandare med vridpipomkastare c/c 150, FMM nr. 8190 1500.

Bad/duschblandare med utlopp ned c/c 160, FMM nr. 8191 0000.

Bad/duschblandare med utlopp ned c/c 150, FMM nr. 8191 1500.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 8140, 8180, 8181, 8190 och 8191 märkt med Rev. 005-15.05 FMM nr. 1003833.

Typgodkännande SC1665-12 | 2018-05-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P04652

PX26032



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på produkt samt varje levererad förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
†
RISE Certifiering 1002
SC1665-12
enligt handelsnamn
datum
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061947 från SINTEF, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-05-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman